



"РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ"

Система добровольной сертификации в строительстве в Российской Федерации

Создана в соответствии с приказом Госстроя России от 19.04.03 № 135, зарегистрирована Госстандартом России 22.05.03
Пер. № РОСС RU.В081.04СР00

№ 002080

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ41.Н00184

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.06.2008 ПО 17.06.2011

ПРОДУКЦИЯ

Краска водно-дисперсионная акриловая "ЛАЭС"
Выпускаются по ТУ 2316-005-11018049-2008
Серийный выпуск

КОД ОКП

23 1600

НАЗНАЧЕНИЕ – Для наружной окраски стен жилых, общественных и производственных зданий.

ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ – см. приложение к настоящему сертификату

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТУ 2316-005-11018049-2008

КОД ТН ВЭД

3209 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "ЛАЭС", ИНН 6317033990,

Россия, 443020, г. Самара, ул. Садовая, 46,
тел. (846) 333-47-41, факс (846) 333-64-66

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Закрытому акционерному обществу "ЛАЭС"

НА ОСНОВАНИИ:

Протокола сертификационных испытаний № 02С-08 от 03.06.2008
ИЦ "Самарастройиспытания", г. Самара, РОСС RU.0001.22СЛ39 от 31.01.2006
Санитарно-эпидемиологического заключения № 63.СЦ.06.231.П.003888.04.08 от 16.04.2008
до 16.04.2013, Управление Роспотребнадзора по Самарской области (на краску водно-дисперсионную акриловую)
Отчета о стабильности производства и качества продукции, выпускаемой ЗАО "ЛАЭС"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме За

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"Самарастройсертификация", РОСС RU.03.11СЛ41
Россия, 443010, г. Самара, ул. Самарская, 146-а, к. 723, тел. (846) 332-91-63

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА

ЭКСПЕРТ



Н.А. Пенский

Л.Е. Махина

Россия, 119991, ГСП, г. Москва, ул. Строителей, д.8, корп.2, тел.(095) 991-30-91



"РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ"

Система добровольной сертификации в строительстве в Российской Федерации

Создана в соответствии с приказом Госстроя России от 19.04.03 № 135, зарегистрирована Госстандартом России 22.05.03
Per. № РОСС RU.В081.04СР00

№ 002055

РАЗРЕШЕНИЕ

на применение Знака соответствия Системы

№ **H00184**

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.06.2008 ПО 17.06.2011

РАЗРЕШЕНИЕ ВЫДАНО Закрытому акционерному обществу "ЛАЭС"

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС Россия, 443020, г. Самара, ул. Садовая, 46

ТЕЛЕФОН (846) 333-47-41 ФАКС (846) 333-64-66 E-MAIL:

ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ № РОСС RU.СЛ41.Н00184


УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

- Знаком соответствия маркируется документ о качестве и товаросопроводительная документация

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "Самарастройсертификация", РОСС RU.03.11СЛ41
Россия, 443010, г. Самара, ул. Самарская, 146-а, к. 723, тел. (846) 332-91-63

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА
ЭКСПЕРТ




Н.А. Пенский

Л.Е. Махина

Россия, 119991, ГСП, г. Москва, ул. Строителей, д.8, корп.2, тел.(095) 991-30-91

Результаты сертификационных испытаний краски водно-дисперсионной акриловой "ЛАС", выпускаемой ЗАО «ЛАС»

Наименование основных показателей	Единица измерения	Нормативный документ	Нормативное значение	Фактическое значение
1	2	4	5	6
1. Плотность краски: ВД-АК-18 «Шагрень»; ВД-АК-19 «Изморозь»; ВД-АК-110 «Кашмир»	г/см ³	ТУ 2316-005-11018049-2008	от 1,39 до 1,41 от 1,49 до 1,51 от 1,52 до 1,64	1,40 1,51 1,59
2. Массовая доля нелетучих веществ: ВД-АК-18 «Шагрень»; ВД-АК-19 «Изморозь»; ВД-АК-110 «Кашмир»	%	ТУ 2316-005-11018049-2008	от 54 до 58 от 59 до 63 от 64 до 67	57,2 60 66,1
3. pH: ВД-АК-18 «Шагрень»; ВД-АК-19 «Изморозь»; ВД-АК-110 «Кашмир»		ТУ 2316-005-11018049-2008	не менее 6,5	6,5 6,5 6,5
4. Условная вязкость при температуре (20±2) °С: ВД-АК-18 «Шагрень»; ВД-АК-19 «Изморозь»; ВД-АК-110 «Кашмир»	сек	ТУ 2316-005-11018049-2008	не менее 14 паста паста	110 - -



Руководитель ОС «Самарастройсертификация»

Эксперт

(Handwritten signatures in blue ink)

